Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
_____ А.И. Петухов
М.п.

от «22» 02 2018 г. № 354т/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 3678/18 от 19 февраля 2018 г.

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ЗТМ»)
Адрес: 456612, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кемеровская, 24, офис 3

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод теплоизоляционных материалов» (ООО «ЗТМ»)
Адрес: 456612, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кемеровская, 24, офис 3

Наименование продукции: Вата насыпная теплоизоляционная PIPEWOOL, маркировки ВНМ – 50, ВНМ – 100, ВНМ – 160

Код ТН ВЭД: 6806

Область применения: на объектах различных отраслей промышленности (включая пищевую промышленность) и строительного комплекса

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-213-18 от 19 февраля 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Вата насыпная теплоизоляционная PIPEWOOL, маркировка ВНМ – 50») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя- «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ангидрид фосфорный	мг/м^3	0,05	МУК 1631-77	213СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Диоксид серы	мг/м^3	0,05	МУК 4588-88	213СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	213СХТ	1 1
4	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	213СХТ	81,0
5	Эффективная удельная активность ($А_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	213СХТ	197±70

По результатам проведенных испытаний продукции: Вата насыпная теплоизоляционная PIPEWOOL, маркировки ВНМ – 50, ВНМ – 100, ВНМ – 160 отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11), **не установлено**.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Вата насыпная теплоизоляционная PIPEWOOL, маркировки ВНМ – 50, ВНМ – 100, ВНМ – 160 **соответствует (~~не соответствует~~)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене А.В. Бормашов